

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ульяновской области
ул. Карла Маркса, 121, г. Ульяновск, 432071, тел.: 8(8422) 42-64-01 Факс:42-64-27,
тел. горячей линии: 8-(8422) 39-99-99, единый телефон доверия МЧС РФ 8(495) 449-99-99, http://73.mchs.gov.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по Николаевскому и Новоспасскому районам
ул. Гагарина, дом 5, р.п. Николаевка, Ульяновская область, 433810
тел. 8 (84247) 2-14-70, E-mail: gvn82@bk.ru

ПРЕДПИСАНИЕ №17/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ
СЛАВКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА
РУКОВОДИТЕЛЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ СЛАВКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА

17 марта – 01 апреля 2021 года во исполнение распоряжения начальника Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Николаевскому и Новоспасскому районам Гаймина В.Н. от 10 апреля 2021 года №17, государственным инспектором Николаевского и Новоспасского районов по пожарному надзору Гудковым С.А. проведена плановая выездная проверка с целью контроля соблюдения требований пожарной безопасности МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ СЛАВКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА, при осуществлении деятельности на объектах защиты, расположенных по адресу: 433823, УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН НИКОЛАЕВСКИЙ, СЕЛО СЛАВКИНО, УЛИЦА МИРА 32.

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с

Директором Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Славкинская средняя школа Алмаевым Александром Григорьевичем

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В целях устранения, выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо выполнить следующие мероприятия:


| № Предписания | Вид нарушения обязательных требований, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---------------|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Пожарный пост не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. | п. 56 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в | 19.07.2021г. | |

| № Препи-сания | Вид нарушения обязательных требований, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---------------|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Российской Федерации" далее ППР в РФ | | |
| 2. | На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пуска наладочных испытаний указанных систем. (документация не предоставлена). | п. 54 абз.3 ППР в РФ | 19.07.2021г. | |
| 3. | Руководителем организации не разработан и не утвержден регламент технического обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности (АУПС, СОУЭ). | п. 54 абз.2 ППР в РФ | 19.07.2021г. | |
| 4. | В разработанной и утвержденной руководителем организации инструкции о мерах пожарной безопасности, в отношении объекта защиты (здания №2 и дошкольной группы), отражены мероприятия, не относящиеся к данному объекту защиты, а именно испытание пожарных лестниц, укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода, выполнение работ по очистке вытяжных устройств, и пр. Т.е. не учтена специфика пожарной опасности здания, помещений. | п. 392 ППР в РФ | 19.07.2021г. | |
| 5. | Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей не ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты. | п. 60 ППР в РФ | 19.07.2021г. | |
| 6. | Руководитель организации не обеспечил размещение на объекте защиты знаков пожарной безопасности "Курение и пользование открытым огнем запрещено". | п. 11 ППР в РФ | 19.07.2021г. | |
| 7. | На путях эвакуации знаки пожарной безопасности установлены не в достаточном количестве, в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". | п. 23 ППР в РФ | 19.07.2021г. | |
| 8. | Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности (АУПС, СОУЭ), не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. | п. 54 ППР в РФ | 19.07.2021г. | |
| 9. | Руководителем организации не организованы работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств, а именно световой | п. 54 ППР в РФ | 19.07.2021г. | |

| № Предписания | Вид нарушения обязательных требований, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требования | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---------------|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | оповещатель «Выход» над дверным проемом эвакуационного выхода в помещении дошкольной группы не подсвечивается. | | | |

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.





(подпись)
«01» апреля 2021 года

Государственный инспектор Николаевского
и Новоспасского районов по пожарному
надзору С.А. Гудков

Предписание для исполнения получил(а):



(подпись)
«01» апреля 2021 года

Директор МБОУ Славкинская средняя школа
Алмаев А.Г.

